

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
г.КРАСНОДАР ул.ДЗЕРЖИНСКОГО,95\1 тел:225-34-04**

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА**

г. ТИХОРЕЦК, ул. ЭНГЕЛЬСА № 76 «А», т. 7-21-01

(наименование территориального органа МЧС России)

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

(наименование органа государственного пожарного надзора)

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Акт № 4
обследования**

«28» июня 2018 года

г.Тихорецк
(город, село, поселок)

11 ч. 30 мин.

Я, ст. дознаватель ОНД и ПР Тихорецкого района капитан вн. службы Гаймер В.В.
(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их)

в период с 10 ч. 00 мин. « 28 » июня 2018 г.

по 11 ч. 30 мин. « 28 » июня 2018 г.


проведено обследование документов, объекта заявителя на территории, в зданиях и сооружениях муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детская художественная школа города Тихорецка муниципального образования Тихорецкий район (наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Расположенного (-ых) по адресу: 352120, Россия,
Краснодарский край,

Тихорецкий район, город Тихорецк, улица Пролетарская, 137

при обследовании совместно с

Директор



С.С.Салогуб

Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детская художественная школа города Тихорецка муниципального образования Тихорецкий район двухэтажное, отопление центральное, вентиляция естественная,

электроснабжение 220 вольт, автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре имеется, обеспечено первичными средствами пожаротушения, документы, устанавливающие противопожарный режим учреждения в наличии.

(функциональное назначение объекта, (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности.

Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия

2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
1	---	---

С актом обследования ознакомлен(а):

Директор

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

«28» июня 2018 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получила:

Директор

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

 С.С.Салогуб
(подпись)

 С.С.Салогуб
(подпись)

Вывод по результатам обследования: соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности

«28» июня 2018 г.

Обследование проводил:

Ст. дознаватель ОНД и ПР Тихорецкого района капитан внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«28» июня 2018 г.

 В.В.Гаймер
(подпись)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576020

Владелец Салогуб Светлана Сергеевна

Действителен с 25.05.2022 по 25.05.2023